

民用电能表的使用年限是多久？

答：民用电能表只作首次强制检定，到期轮换。具体分两类，一类是电子式交流电能表，使用期限一般不超过 8 年；另一类是机电式交流电能表，其中：磁力轴承和双宝石轴承的单相有功电能表的轮换周期一般不宜超过 15 年，其他单相有功电能表的轮换周期不宜超过 10 年。